PAVIMENTO COBERTURA

esc. 1:75

LEGENDA

COR	DESCRIÇÃO
A	
B	
C	
C	

NOTAS

1) DIMENSÕES EM CENTIMETROS EXCETO OUTRAS ESPECIFICADAS.
2) ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS RATIFICAR MEDIDAS, INTERFERÊNCIAS ENTRE OUTROS NA OBRA.
3) NÚMEROS ENTRE PARÊNTESES INDICAM VAZÃO DE AR EM m3/h.
4) O PROJETO DEVERÁ SER COMPATIBILIZADO E AJUSTADO COM LUMINOTÉCNICO.
5) VENEZIANAS ABAIXO DA VIGA E SEMPRE EFETUANDO A TOMADA DE AR EM AMBIENTE EXTERNO
6) PARA ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE MATERIAL VER MEMORIAL DESCRITIVO.
7) FORRO NO MÍNIMO 15cm ABAIXO DA VIGA AFIM DE VIABILIZAR A TRANSIÇÃO DOS DUTOS E TUBULAÇÕES.
8) TODAS AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER ISOLADAS TÉRMICAMENTE COM BORRACHA ELASTOMÉRICA DE 13 mm DE ESPESSURA.
9) TODAS AS TUBULAÇÕES DE COBRE DEVERÃO SER DO TIPO ELIMA.
10) AS INTERLIGAÇÕES ELÉTRICAS ENTRE OS EQUIPAMENTOS E SEUS RESPECTIVOS CONTROLES FICARÁ A CARGO DO INSTALADOR DE AR CONDICIONADO.
11) O INSTALADOR DE AR CONDICIONADO DEVERÁ PREVER E EXECUTAR TODAS AS ESTRUTURAS AUXILIARES NECESSÁRIAS A INSTALAÇÃO DO SISTEMA, MESMO QUE NÃO CONSTEM NO PROJETO.
12) O PROJETO FOI ELABORADO DE ACORDO COM O FABRICANTE ESPECIFICADO. A SUBSTITUIÇÃO DO FABRICANTE SÓ PODERÁ SER FEITA DESDE QUE AS DEVIDAS ALTERAÇÕES ATENDAM AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO ESPECIFICADO E SEJA APROVADO JUNTO AO PROPRIETÁRIO, GERENCIADOR OU PROJETISTA.
13) O NÍVEL DE RUIDO DEVERÁ SER VERIFICADO APÓS INSTALAÇÃO E SE NECESSÁRIO, EFETUAR UM PROJETO COMPLEMENTAR DE ATENUAÇÃO POR UMA EMPRESA ESPECIALIZADA.
14) ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS, A TENSÃO ELÉTRICA DEVERÁ SER CONFIRMADA.
15) PREVER ALÇAPÃO DE ACESSO 50x50cm EM TODOS OS VENTILADORES E FILTROS.
16) SE HOUVER NECESSIDADE, DEVERÁ SER INCLUIDA ACUMULADOR DE SUCÇÃO NA TUBULAÇÃO FRIGORIGENA
TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO FABRICANTE DEVERÃO SER SEGUIDAS.
17) SOLIGITAR O DEVIDO FLUXOGRAMA DO SISTEMA VRF AO FABRICANTE, ANTES DO INÍCIO DOS SERVIÇOS.
18) TODOS OS BANHEIROS, VESTIÁRIOS, DML, SE NÃO ESTIVEREM COM GRELHAS DE PORTA, DEVERÃO POSSUI FRESTA SOB A PORTA DE 3,0cm PARA ADMISSÃO DE AR.

PROJETO CLIMATIZAÇÃO

03/06

MUNICÍPIO DE CARAPICUÍBA
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS

OBRA: AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO NO MUNICIPIO DE CARAPICUIBA

LOCAL: RUA SERRA MAILASKI, CARAPICUIBA - SP

RECURSO/CONVÊNIO: PROPRIO | REVISÃO:

FORMATO: A1 (841 X 594) | ART/RRT:

RESPONSAVEL TÉCNICO

FELIPE MORAIS
ENGENHEIRO ELETRICISTA
CREA-SP 5071315059