



Conselho Regional de Psicologia do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 08 de julho de 2016.

2º ESCLARECIMENTO

A Presidente do Conselho Regional de Psicologia - 05ª Região vem apresentar resposta ao pedido de esclarecimento formulado pela Ambiente Air, referente à Licitação PE 005/2016, que acontecerá no dia 11/07/2016.

Segue, abaixo, a dúvida da referida empresa e sua respectiva resposta em negrito.

Venho através deste e-mail solicitar esclarecimento quanto ao pregão eletrônico
Conforme consta no item 2.2 do Termo de Referência, o detalhamento do produto informa que apenas os equipamentos de 12.000 Btus e 9.000 Btus necessitam de 15 metros de cobre. Já o item 2.3.2 informa que todos os equipamentos terão 15 metros de cobre.

Pergunta: A instalação incluindo os 15 metros de cobre, se aplica para todos os itens? O Gás refrigerante a ser aceito, será apenas o R-22, ou pode ser ofertado o gás R-410A (gás ecológico)?"

RESPOSTA:

1. A instalação incluindo os 15 metros de cobre, se aplica para todos os itens? **SIM**
2. O Gás refrigerante a ser aceito, será apenas o R-22, ou pode ser ofertado o gás R-410A (gás ecológico)?" **O gás refrigerante deverá seguir a especificação exigida pela máquina fornecida (ar condicionado).**

Atenciosamente,

JANNE CALHAU MOURÃO
Presidente do Conselho Regional de Psicologia – 5ª Região